




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-85号

令和 5 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 213
 水の種類 浄水
 採水場所 下市町 才谷浄水場管末給水栓
 採水年月日 令和5年7月11日 天候(当日) 晴 天候(前日) 曇り
 採水者 下市町 上下水道課 中谷 廉

項目	測定値	判定	水質基準
蒸発残留物	67 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以下余白			

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 省略不可項目 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)
 健康項目 ◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
 水道水性状項目 ○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
 ●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
 ×：基準超過(要再検査)

検査期日 令和5年7月11日 ~ 令和5年7月14日
 検査機関 奈良広域水質検査センター組合
 検査責任者 上田 薫 