




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 K-171号

令和 6年10月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者職務代理者 副管理者 山村 吉由



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 410		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和6年10月15日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.07 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
マンガン及びその化合物	0.003 (mg/L)	◎	0.05 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
		× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和6年10月15日 ～ 令和6年10月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫

