



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-340号

令和 6年11月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1270			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)			
採 水 年 月 日	令和6年11月5日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	5.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.8	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年11月5日 ~ 令和6年11月8日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-341号

令和 6年11月3日

奈良広域水質検査センター組

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1271			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年11月5日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.0	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年11月5日 ～ 令和6年11月8日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-342号

令和 6年11月3日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1272			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年11月5日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.4	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.6	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年11月5日 ～ 令和6年11月8日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

