



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良水セ第 M-95号 の1

令和 6年 6月11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 363		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和6年6月4日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	5.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年6月4日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 松本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター M-95号 の2

令和 6年 6月 11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 364			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 丹生浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年6月4日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オン	3.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.9 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年6月4日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター組合 M-95号 の3

令和 6 年 6 月 11 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 365			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	下市町 才谷浄水場管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年6月4日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	下市町 上下水道課	中谷 廉		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年6月4日 ~ 令和6年6月7日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

