奈広水セ第　Q-57号 の1

下市町水道事業　下市町長　枚本 龍昭 殿

令　和　6年7月17日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 202
水の種類	浄水
採水年月日	令和 6 年 7 月 9 日　　天候（当日）晴　（前日）晴
採水場所	下市町　下市町浄水場系管末給水栓(社協)
採水者	下市町　上下水道課　中谷　廉

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	5.1	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
23	クロロホルム	0.008	0.06	○	47	pH値	7.0	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.011	0.1	○	51	濁度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.5	−	

判定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検査期日	令和 6 年 7 月 9 日　～　令和 6 年 7 月 12 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

単位：mg/L　(No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　　○：基準適合　　×：基準超過(要再検査)

奈広水セ第　Q-57号 の2

下市町水道事業　下市町長　枚本 龍昭 殿

令　和　6年7月17日

奈良広域水質検査センター組合
管理者　東川　裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号	No. 203
水の種類	浄水
採水年月日	令和 6 年 7 月 9 日　　天候（当日）晴　（前日）晴
採水場所	下市町　丹生浄水場管末給水栓
採水者	下市町　上下水道課　中谷　廉

No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	0.12	0.6	○	38	塩化物イオン	3.9	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3	○
23	クロロホルム	0.007	0.06	○	47	pH値	7.0	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.009	0.1	○	51	濁度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.5	−	

判定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検査期日	令和 6 年 7 月 9 日　～　令和 6 年 7 月 12 日
検査機関	奈良広域水質検査センター組合
検査責任者	上田 薫

単位：mg/L　(No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　　○：基準適合　　×：基準超過(要再検査)