

別表  
ブロック塀等の点検表

点検項目	点検内容		点検結果		
	コンクリートブロック塀	組積造等の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）	適合	不適合	
1	高さ	2. 2 m以下	1. 2 m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2 m を超える塀で 15 cm 以上、高さ 2 m 以下の場合、10 cm 以上	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある。	はい	いいえ
3	鉄筋	壁内に直径 9 mm 以上の鉄筋が、縦横共に 80 cm 間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。		はい	いいえ
4	控え壁	（塀の高さが 1. 2 m を超えるとき） 塀の長さ 3. 4 m 以下ごとに、直径 9 mm 以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの 1/5 以上突出している	塀の長さが 4 m 以下ごとに、塀の厚さの 1. 5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1. 5 倍以上ある	はい	いいえ
5	基礎	（塀の高さが 1. 2 m を超えるとき） 丈が 35 cm 以上で根入れ深さが 30 cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	根入れ深さが 20 cm 以上ある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm 以上のひび割れがない	全体的に傾いていない、1 mm 以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にはない	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にはない	はい	いいえ

\*適合するかどうか判断できない場合は「いいえ」を選択

道の要件

- 建築基準法第 4 2 条に規定する道路である
- 避難路沿道にあるブロック塀等である